


7. Palau Velòdrom Lluís Puig.



El Palau Velòdrom Lluís Puig és una Instal·lació polivalent. Té una capacitat de 4.500 persones i prop de 20.000 metres quadrats. Es va inaugurar **en 1992** amb motiu del **Campionat Mundial de Ciclisme de Pista** i va ser subseu de les **olimpiades de Barcelona de 1992** en l'apartat de **ciclisme**.

Ha acollit campionats esportius com: La Copa del Món UCI (1993), el **Campionat Europeu d'Atletisme en Pista Coberta (1998)**, el **IV Campionat Europeu de Natació en Pista Curta (2000)** per al que es va construir una piscina provisional, el **Campionat Mundial d'Atletisme de Pista Coberta (2008)**.

Les seues instal·lacions són: 1 Pista velòdrom, 1 Pista d'atletisme de 200 m. de corda, 1 Zona d'entrenament / calfament d'atletisme, 1 Sala de musculació, 1 Sala d'activitat física.

És gestionat per la **Fundació Esportiva Municipal (FDM)**. Les disciplines que es practiquen són: **Atletisme, Ciclisme, Ciclisme Adaptat, Musculació, Triatló**, per a adults, i d'Atletisme, Ciclisme i **Gimnàstica rítmica**, per a escolars.

Els clubs esportius que entrenen habitualment són: la Federació de Lluita Lliure, l'Equip de Gimnàstica Rítmica Atzar, i les federacions Club Atletisme Campanar i Federació de Ciclisme, des de 1992.

A més d'activitats esportives, les instal·lacions s'adeqüen donant acollida a altres usos com a **espai per a espectacles, presentacions** com: el Màster de Tennis, la Presentació Circuit Ricardo Tormo, el Circ del Sol, presentacions falleres, Disney sobre gel, etc.

També ha sigut **escenari de concerts** de grans artistes en la seua cita per València com els de: Sting (1996), Bob Dylan (1999), Simple Minds (2006), El Último de la fila (2007), Leonard Cohen (2009), Lenny Kravitz (2012) i molts més.

El desenvolupament del projecte es va escometre en 3 etapes:

En la primera es va construir la **pista de Ciclisme** i la totalitat de les infraestructures i equipaments (graderia, vestuaris, sales, accessos i altres elements de l'entorn), a l'estiu de 1992.

La segona fase va consistir en el **cobriment de la pista i les seues graderies**, al novembre de 1992.

En 1994 es va incorporar la pista d'Atletisme interior a la de Ciclisme, de 200m de corda. Després d'un assaig amb el Campionat Autonòmic d'Atletisme, en 1995 es va

disputar el **Campionat Absolut d'Espanya de Pista Coberta** i en 1998 el **25è Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta**.

Informació general

Adreça: Carrer de Cocentaina, 4,

46035, Benimànet, València

Horari: de 8 a. m. a 10 pm

Superfície de 21.400 m²

Telèfon de contacte: 963 902 640

Web: <https://www.fdmvalencia.es/instalaciones/palau-velodrom-lluis-puig/>

Aforament de 4.500 persones aproximadament.

Situat en carrer pla, sense obstacles, amb paviment homogeni, per als vianants i rebaixos en les voreres.

Aparcament

Disposa d'aparcabicis a la porta principal al Carrer María José Grimaldo.

Disposa d'una gran zona amb aparcament reservat per a les persones que acudeixen als esdeveniments del Velòdrom situats en tots els accessos del Velòdrom.

Accés

Disposa de tres accessos en l'entrada principal del Carrer María José Grimaldo, tots ells amb les mateixes mesures.

Entrada principal mitjançant rampa de 10% d'inclinació, 600 cm de longitud i més de 700 cm d'ample lliure de pas. Amb passamans doble situat a 95 cm i 115 mm d'altura.

Porta principal de doble fulla amb ample lliure de pas de 63 cm per fulla. Obertura cap a l'exterior mitjançant tirador situat a 135 cm d'altura.

Seguint el mateix carrer d'accés principal al carrer María José Grimaldo, existeix un altre accés directe per als esportistes a la zona d'aparcament de la zona oest, amb rebaixes en les voreres, doble rampa de més de 800 cm d'ample i més de 400 cm de longitud i 14,2% d'inclinació.

Accés directe des de fora de l'edifici a l'ascensor habilitat per a PMR que té accés a les 3 plantes.

Rampa que precedeix a la porta d'accés amb més de 200 cm d'ample lliure de pas, més de 130 cm de longitud i 8,6% d'inclinació.

Portes principals d'accés de doble fulla amb ample lliure de pas de 63 cm per fulla. Obertura cap a l'exterior mitjançant tirador situat a 135 cm d'altura.

En dies d'esdeveniments, les portes es mantenen obertes de manera permanent amb un ample lliure de pas de 124 cm.

Recepció

Situada en la planta baixa, accessible, sense desnivells. Taulell de 111 cm d'altura, sense altura lliure inferior.

Mobilitat Interior

L'edifici compta amb 3 plantes comunicades mitjançant dos ascensors i escales distribuïdes per tot l'edifici.

En cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb més de 140 cm d'ample lliure de pas. Paviments sense regruixos.

El Velòdrom disposa d'una cafeteria que s'obri en esdeveniments puntuals en la planta 0 amb itinerari accessible.

Zona de graderies

Accés a la zona de graderies mitjançant escales, no accessible per a cadires de rodes. No existeixen seients reservats per a PMR.

Part de la zona de graderies delimitada parcialment amb baranes tant en la primera com la segona planta a la qual es pot accedir mitjançant ascensor.

Amb espai on es pot inscriure un cercle de més de 200 cm de diàmetre des d'on es pot observar perfectament la zona esportiva. En aquesta zona es poden acomodar les PMR..

Lavabos

L'edifici disposa de 4 zones de lavabos en la planta 0 i en la planta 1, amb itinerari accessible.

Accés sense desnivell. Tant el lavabo d'homes com de dones compten amb cabina adaptada. Porta no senyalitzada amb símbol homologat. Paviment antilliscant.

Porta de la zona d'higiene sense desnivell, amb 72cm d'ample lliure de pas. D'obertura mitjançant tirador situat a 100 cm. Normalment es troben sempre obertes.

Porta de la cabina adaptada sense desnivell, corredissa, amb 70-80 cm d'ample lliure de pas, dependent del lavabo. D'obertura mitjançant tirador situat a 85-105 cm d'altura. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre.

En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior.

Barres de suport abatibles a banda i banda, situades a 63-83 cm d'altura. Separació entre barres de 66 cm. Seient del vàter situat a 47 cm d'altura.

Sense sistema d'alarma dins de la cabina. Il·luminació sense temporitzador. Les llums sempre estan enceses.

Espai d'accés al vàter de 65 cm frontal i 86 cm d'accés pel costat dret.

Lavabo sense pedestal de 89 cm d'altura. Calibre inferior de 77 cm i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior a 95 cm d'altura.

Escales

Compta amb 8 escales i 16 portes d'emergència que accedeixen a aquestes escales directament situades en les plantes 0 i +1, distribuïdes en el nord, sud, est i oest, que comuniquen les tres plantes de l'edifici.

Cada planta està comunicada per un tram d'escales que disposa de 14 escalons, amb un passamans central i un altre situat a un costat de l'escala de doble altura situat a 52 i 100 cm d'altura. Paviment antilliscant i homogeni. Cada escaló té 30 cm de petjada i 18 cm d'altura.

Accés visual

Portes d'accés semi envidrades sense senyalització visual, quan hi ha esdeveniments es mantenen sempre obertes.

Disposa de tres accessos a l'entrada principal del Carrer María José Grimaldo, tots ells amb les mateixes mesures.

Entrada principal amb rampa de 10% d'inclinació, 6 m de longitud i més de 7 metres d'ample, punt amb passamans doble situat a 95 cm i 1,15 m d'altura. Paviment antilliscant. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tacte-visuales. Després de la porta, estoreta antilliscant sense ancoratge.

Accés per la zona posterior mitjançant escaló d'11 cm salvat per amb rampa amb més de 200 cm d'ample lliure de pas, més de 130 cm de longitud i 8,6% d'inclinació. Sense senyalització tacte-visual al principi i fi de l'escala ni de la rampa. Paviment antilliscant. Sense passamans. Sense bossell i sense sòcol de protecció.

Recepció visual

Taulell de 111 cm d'altura amb il·luminació directa.

Mobilitat Interior

El Velòdrom compta amb 3 plantes, comunicades mitjançant dos ascensors i escales distribuïdes per tot l'edifici.

En cada planta, itinerari lliure d'obstacles en la seua majoria, amb alguna columna al llarg del recorregut sense senyalitzar.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats. No en braille.

Il·luminació homogènia en tot l'edifici.

El Velòdrom disposa d'una cafeteria que s'obri amb esdeveniments puntuals en la planta 0.

Zona de graderies

Accés a la zona de graderies mitjançant escaló de 8 cm.

Aforament de 4.500 seients distribuïdes en 3-11 files envoltant les pistes.

Existeixen 30 zones d'accés a la graderia mitjançant escales per a accedir als seients d'un tram amb 5-12 escalons homogenis, depenent del nombre de files de butaques per zona, amb 35-45 cm de petjada i 22 cm d'altura. Sense passamans. Paviment antilliscant i homogeni.

Hi ha dues zones de graderia superior amb accés mitjançant escales a banda i banda d'un tram amb 7 escalons de 22 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans doble situat a un costat de l'escala amb 90 cm - 65 cm d'altura. Amb sòcol de protecció a un costat.

Existeixen 8 zones d'accés a cada graderia superior mitjançant 3-18 escalons que comuniquen les files on es troben els seients.

Escales de la zona de graderies superior amb 18 escalons de 22 cm d'altura i 30-45 cm de petjada. Sense sòcol de protecció, senyalització tacte-visual ni passamans.

Lavabos

Itinerari als lavabos sense desnivells, lliure d'obstacles.

Accés sense desnivell punt lavabos d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats i amb contrast cromàtic situats a 170cm.

Porta d'accés no contrastada respecte a la paret.

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Escala visual

Cada planta està comunicada per un tram d'escales que disposa de 14 escalons, amb un passamans central i un altre situat a un costat de l'escala de doble altura situat a 52 i 100 cm d'altura. Paviment antilliscant i homogeni. Cada escaló té 30 cm de petjada i 18 cm d'altura.

Principi i final de l'escala sense senyalització tacte-visual. Sense bossell i sense sòcol de protecció a banda i banda. Paviment homogeni, amb bandes antilliscants en cada escaló.

Existeixen elements voladissos sense senyalitzar en els primers escalons que corresponen al sostre de l'anterior planta, amb una altura de 190 cm.

Accés


Portes d'accés semi envidrades.

Recepció

Taulell de 111 cm d'altura amb mampara envidrada. Sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat Interior

Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts senyalitzant espais i itineraris.

Lavabos 

Amb sistema visual lliure/ocupat.

Amb banda inferior a la porta de cabina.